

令和5年3月23日現在

番号	防火対象物名称	防火対象物の所在地	命令年月日	命令事項
1	喜多方スターボウル	喜多方市豊川町米室字 アカト 5246 番地 1	令和5年3月23日	<ol style="list-style-type: none">1 令和5年7月22日までに設置している屋内消火栓設備を改修すること2 令和5年5月22日までに自動火災報知設備の予備電源を改修すること3 令和5年5月22日までに誘導灯設備の点灯不良及び非常電源を改修すること4 令和5年7月22日までに地下タンク貯蔵所へ告示で定める腐食防止対策を講じること