

令和5年12月20日現在

番号	防火対象物名称	防火対象物の所在地	命令年月日	命令事項
1	喜多方スターボウル	喜多方市豊川町米室字 アカト5246番地1	令和5年3月23日	1 令和5年7月22日までに設置している屋内消火栓設備を改修すること 2 令和5年5月22日までに自動火災報知設備の予備電源を改修すること 3 令和5年5月22日までに誘導灯設備の点灯不良及び非常電源を改修すること